

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 288
об устранении выявленных нарушений

«11» мая 2021г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36», ИНН 7605014611, ОГРН 1027600788412

на основании акта проверки № 382 от 11.05.2021г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта, выбоины, трещины) проездов, подходов и дорожек собственной территории детского сада, что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением п. 2.2.4.

2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: изношенность и ветхость оконных блоков в спальне группы раннего возраста, что является нарушением п. 2.7.2.

3. Не соблюдаются требования по отделке потолка и стен в туалете, совмещенный с умывальной группы раннего возраста (местами выпадение штукатурного слоя на потолке и отслоение покрасочного слоя на стенах, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.1 и п. 2.5.3.

4. Не соблюдаются требования по отделке стен и потолка помещений хозяйственного блока: отмечаются дефекты потолка (по всему потолку частичное обрушение штукатурного слоя с обнажением фрагментов перекрытия, многочисленные протечки) и дефекты стен (следы протеканий с признаками поражения грибом), вследствие нарушения целостности кровли, что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является небезопасным для сотрудников, что является нарушением п. 2.5.1 и п. 2.5.3.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

5. Отмечаются дефекты и повреждения внутренней отделки: потолки в производственных помещениях пищеблока (отслоение покрасочного слоя на потолке) и складское помещение для хранения пищевых продуктов (на стенах трещины вдоль всей стены и выпадение рустов на стыках между стеной и потолком), что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.16.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю в соответствии**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Принять меры по асфальтированию проездов, подходов и дорожек собственной территории детского сада.
2. Принять меры по замене оконных блоков в спальне группы раннего возраста.