

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1115
об устранении выявленных нарушений**

20.10.2017

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36 ",
Ярославская область, г.Ярославль, Курчатова, д.7а
акта 1355 от 20.10.2017

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36 ",
Ярославская область, г. Ярославль, Курчатова, д.7а

1. В ходе проведения проверки выполнения предписания №289 от 05.04.2017 года установлено:

1.пункт 2 не выполнен, что является нарушением пункта 3.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) Не обеспечено отведение паводковых и ливневых вод от территории дошкольного учреждения, что способствует затоплению и загрязнению игровых площадок. Не приняты меры по подготовке проекта по оборудованию ливневой канализации.

2.пункт 3 не выполнен, что является нарушением пункта 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 - Не обеспечено электрическое освещение игровой и хозяйственной зон на территории учреждения.

3. пункт 4 не выполнен, что является нарушением пунктов 3.6. и 3.9.СанПиН 2.4.1.3049-13 - Не выделены для каждой группы игровые площадки и теневые навесы. Допускается использование совмещенных игровых площадок и теневых навесов одновременно для двух групп без изменения режима организации прогулок.

4 пункты 6 и 16 не выполнены, что является нарушением пунктов 3.16. и 17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 - На территории хозяйственной зоны не оборудовано место для сушки постельных принадлежностей и ковров. Не проводится проветривание матрасов, подушек на площадке хозяйственной зоны.

5. пункт 8 не выполнен, что является нарушением пунктов 5.1. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - Не проведены ремонтные работы по устранению выраженных дефектов фасада здания прачечной (выпадают кирпичи), кровли здания прачечной и овощехранилища. Не проведен косметический ремонт помещений прачечной, овощехранилища, спальни группы №2. Имеются сметы на проведение работ. Не проведена ревизия вентиляционной системы в постирочном зале прачечной.

6. пункт 12 не выполнен, что является нарушением пункта 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 - Отсутствует необходимый запас: подушек (менее числа детей), полотенец для лица и ног (не менее 3 комплектов на 1 ребенка).

7. пункты 21, 22 и 23 не выполнены, что является нарушением пунктов 1.5., 1.9. и 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 - Не соблюдаются обязательные требования по норме площади на 1 ребенка, количество детей в группах превышает допустимое число.