



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 100/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 36»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №100 от «05» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «09» апреля 2021 года по 15 час. 00 мин. «23» апреля 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36», осуществляющем деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Курчатова, д.7а (далее Детский сад № 36) обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего Детского сада № 36 Югай Г.Н., заместитель заведующего по АХР Даниловой А.В. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 О противопожарном режиме (далее ППР в РФ); п.4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	15.04.2022г.	
2.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)	п.54 ППР в РФ, п.5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010	15.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,